

**HOMEOWNERS MANUAL & DEALER INSTALLATION INSTRUCTIONS
 FOR AirWash WHISPER MODELS 350 & 675**

Rules for Safe Installation and Operation

**READ AND SAVE
 THESE INSTRUCTIONS!**

Please read instructions before installing and using the HEPA Bypass Air Filtration System (HEPA system). This will help you obtain the full benefit of the HEPA system you have selected. It will also help you to avoid needless service costs.

1. Read this manual carefully. Failure to follow these rules and instructions could cause a malfunction of the air filter or unsatisfactory service and could void your warranty.
2. Follow a regular service and maintenance schedule to ensure efficient operation.
3. For safety and optimized performance of your HEPA system, all installation and maintenance must be performed by a professional heating and ventilation contractor. The installer should be made aware of your indoor air quality situation and be familiar with your heating, ventilation and air conditioning equipment.
4. High particulate distribution may occur during initial start-up of this product after installation or after scheduled filter changes. Individuals who are highly sensitive to airborne particulates should not be in the building and allow 24 hours of operation for removal of particulates from occupied spaces before re-entry.

Shipping and Packing List

Package 1 of 1 contains:

- 1 - HEPA System
- 1 - Complete Filter Set (Packed inside Unit)
- 1 - Installation Instructions (this manual)
- 1 - Registration Card

HEPA System Models

Model AirWash Whisper-350 (AWW-350) is designed to filter air up to a rate of 350 cfm.

Model AirWash Whisper-675 (AWW-675) is designed to filter air up to a rate of 675 cfm.

⚠ WARNING

Risk of property damage, injury or death.

Installation, adjustments, alterations, service and maintenance must be performed by a qualified technician.

⚠ WARNING

Risk of Carbon Monoxide Poisoning.

Can cause injury or death.

Do not operate equipment without access panel in place. Operation of this equipment without all access panels in place may cause gas fumes from the heating system to be drawn into occupied spaces.

⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard.

Can cause injury or death.

Disconnect all electrical power supplies before servicing.

Do not operate equipment without access panels in place.



Table of Contents

Rules for Safe Installation and Operation ..1	Filter Change Schedule.....9
Shipping and Packing List.....1	Filter Changing Guidelines.....9
Specifications2	Dealer Filter Change Instructions.....10
Introduction.....2	Dealer Motor Assembly
General Information.....3	Replacement Instructions.....11
Product Application Guidelines3	Electrical Diagram.....11
Parts Identification.....4	Replacement Parts.....12
Physical Dimensions of Units.....5	
Dealer Installation Instructions 6-8	
Operation.....9	
Maintenance.....9	

Specifications

	AWW-350	AWW-675
Nom. Air Flow @ 120VAC @ 0.0" E.S.P.	350 cfm	675 cfm
Weight (max - unpackaged)	30 lbs.	33 lbs.
Supply Voltage	120 VAC	120 VAC
Nom. Measured Power Consumption	125 Watts	225 Watts
Motor Current Draw - Total	1.0 amps	1.8 amps
Air Intake Collar (max)	8"-round	10"-round
Air Outflow Collar (max)	6"-round	8"-round
Operating Temp. Range - Return air (°F)	30 to 95	30 to 95

HEPA filter efficiency = 99.97% @ 0.3 micron particles
 Ambient temperature range: -40°F to 130°F

Introduction

Congratulations! You will quickly realize that you have purchased a very effective air cleaning system. It incorporates state of the art HEPA (High Efficiency Particulate Air) technology.

Your Amaircare® HEPA system comes with a limited warranty. With proper attention to its care and maintenance, you will receive optimum performance.

If your indoor air has abnormally high concentrations of particulates, the life span of the filter media may be shortened. Excessive particulates in the air will reduce the expected life of the HEPA filter. Under normal conditions the HEPA filter will last from two to five years.

The optional activated carbon canister has a finite limit as to the amount of odor or other gaseous volatile organic compounds (V.O.C.'s) that it can adsorb. The higher the concentrations, the shorter the expected life. Higher humidity may shorten the life of the carbon canister. Under normal conditions, the carbon canister should

last up to 12 months.

Initially, the HEPA filter's particulate removal efficiency improves with use. However, the air flow through the HEPA filter media will decrease, as dust builds up on the filter, thus lowering its ability to circulate and clean as much air as when it was new. If the air flow through your unit is noticeably reduced, you can inspect the pre-filter and HEPA filter to see if they should be replaced. Replacement (or washing if foam) of the pre-filter every 3 months will help extend the life of the HEPA filter.

Please contact your local Amaircare® dealer regarding replacement of filter media, warranty information or if you have any questions or concerns about the performance of your HEPA system.

NOTE: This filtration system is an ADDITIONAL filter, and does NOT replace the existing air handler/furnace system filter.

General Information

Media Filters

Media filters strain particulates from the air. The filter media needs to have tiny holes to allow air to pass through, but not particulates. Filter types vary for all sorts of purposes. The most effective and proven filter media is HEPA. HEPA filter media is 99.97% efficient at capturing particles which are 0.3 micron in size or larger.

Carbon Filters

Carbon media is used to capture chemicals and odors, also referred to as V.O.C.'s. Chemicals and odors cannot be captured with media type filters. Activated carbon collects chemicals and odors in a process called adsorption. If air passes through the carbon filter before particulates are removed, the surface of the carbon quickly gets covered with particulates, rendering it ineffective at capturing chemicals and odors. If particulates are removed from the air with a HEPA filter, virtually the entire surface area of the carbon can be used to capture chemicals and odors. This increases the efficiency and filter life of the carbon filter.

Separate HEPA and Carbon Filters

HEPA and carbon filters have different life spans. It is important for a filtration system to keep the filter components independent from each other, so that

the filter that is dirty/saturated can be changed. This is more economical than a system where you need to throw out two or three filters when only one needs changing.

The HEPA System's 3 Stage Filtration Process

The 3 stage filtration process is used to create a very effective filtration system. Each filter is independent and can be changed individually.

- **Stage 1: Pre-filter** - The inexpensive foam pre-filter removes larger particulates from the air, thus prolonging the life of the HEPA filter.
- **Stage 2: HEPA** - The HEPA filter removes 99.97% of particulates 0.3 micron and larger. The cleaned air then passes through the third stage filter.
- **Stage 3: Carbon** - The carbon filter is about 1/2 an inch thick to give it plenty of surface area for removing chemicals and odors from the air. This filter may be replaced by an optional heavy duty granular carbon canister available for maximum removal of chemicals and odors. The clean air is then reintroduced into the air you breathe.

Product Application Guidelines

Size of House vs. Air Changes per Hour

Model Unit	Size of House*							
	1,000 ft2 (8,000 ft3)	1,200 ft2 (9,600 ft3)	1,500 ft2 (12,000 ft3)	1,800 ft2 (14,400 ft3)	2,000 ft2 (16,000 ft3)	2,500 ft2 (20,000 ft3)	3,000 ft2 (24,000 ft3)	3,500 ft2 (28,000 ft3)
Model AWW-350	2.4	2.0	1.6	1.4	1.2	1.0	0.8	0.7
Model AWW-675	5.0	4.2	3.4	2.8	2.5	2.0	1.7	1.5

* Chart based on homes with 8 ft. ceilings.

Notes:

- Industry experience indicates that one (1) air change per hour generally provides adequate air cleaning. Actual results will depend on multiple factors such as outdoor particulate levels, infiltration rate, indoor activities etc.
- Generally speaking, the more air changes per hour provided, the more effective a HEPA system will be. People with sensitivities may desire a higher number of air changes per hour for cleaner air.

Parts Identification

Cabinet Parts




figure 1.

Inside Cabinet (Filter Section)




figure 2.

Filter Parts Identification

HEPA Cartridge Parts




figure 7.

Optional Carbon Canister




figure 8.

For third stage increased removal of chemicals and odors.

Located inside the HEPA filter.

Discard inner carbon filter when using the optional carbon canister.

Physical Dimensions of Unit




figure 11.

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G
Model AWW-350	14.5 (368)	27.25 (692)	7.875 (200)	5.875 (149)	8.5 (216)	3 (76)	2 (51)
Model AWW-675	14.5 (368)	27.25 (692)	9.875 (251)	7.875 (200)	6.5 (165)	2 (51)	1 (32)

Dimensions in inches (mm)

Dealer Installation Instructions

Forced air handler/furnace systems:

The HEPA system should be installed as a bypass system, with part of the return ducted into the HEPA system. The filtered air is then rerouted back into the return air, and continues through the system to be heated/cooled.

Typical Return to Return Application

For homes with upflow forced air handler/furnace systems. (Air handler/furnace is shown in a typical basement. See figure 6.)




Figure 14.

Typical Return to Return Application

For homes with horizontal forced air handler/furnace systems. (Air handler/furnace is shown in an typical attic. See figure 7.)




Figure 15.

NOTE: This filtration system is an ADDITIONAL filter, and does NOT replace the existing air handler/furnace system filter.

Preparation:

Here are some things to consider as you decide where to install the HEPA system.

Location:

- Make sure there is room to open the HEPA filter access panel for filter changes/inspections.
- Keep the HEPA system in a location where you can still access the air handler/furnace filter.
- Keep the HEPA system away from possible water damage.
- Vibration pads will reduce vibration for installations where the unit is placed on the floor.
- Install HEPA System on floor or suspended platform. If the unit is suspended, screws must not penetrate through the cabinet. Make sure that you have the proper chains/straps/joists and equipment to keep unit secure.

Intake (Marked as 'Air In' on unit):

- Intake ducts should be installed upstream of any humidifiers and be installed on the main return.
- Intake duct should be installed at least 6 ft. away from the outflow duct on the main return.

Outflow (Marked as 'Clean Air Out' on unit):

- Outflow duct should be installed as close to the air handler/furnace inlet as possible but not directly into the return air elbow of the main return.
- If the unit is being installed independently of any other system, room diffusers are recommended to help distribute airflow evenly in the occupied space.

Ducting:

- If HEPA system is installed where inlet and outflow collars face down, metal elbows must be connected to both inlet

and outflow collars.

- Each connection must be sealed with aluminum tape or mastic, including all take offs.
- Installed duct runs should be as straight as possible (if the duct runs are too long, reduced CFM may result).
- If duct is exposed to unconditioned air, externally insulated flex duct is highly recommended.
- Externally insulated flex duct can also be used for noise reduction purposes.
- For best indoor air quality, do not use ductboard or fiberglass inside of ducts.

Electricity:

- The unit must be plugged into a grounded 120V, 60Hz outlet.

Required Materials for Installation of Unit:

Items for AWW-350

Flex or rigid duct 8" round & 6" round (length as required)

Takeoffs One 8" & One 6"

Items for AWW-675

Flex or rigid duct 10" round & 8" round (length as required)

Takeoffs One 10" & One 8"

All Models

Aluminum tape or mastic as required

Misc. hanging materials - field provided

NOTE: Be sure to review 'Rules for Safe Installation and Operation' on page 1 of this document before start-up of this unit.

Dealer Installation Instructions

Forced air handler/furnace system with an HRV/ERV

This application provides filtration of all Outdoor Air (OA) that is brought into the home through the HRV/ERV, thus reducing the introduction of dust, pollen and mold from the outdoor air. For systems that have HRV/ERV units installed, we recommend ducting the 'fresh air' outflow from the HRV/ERV into the HEPA system. If the HRV/ERV CFM (cubic feet per minute) rating is lower than that of the HEPA system, an additional return needs to be installed into the HEPA system (See figure 8.) The outflow air from the HEPA system then needs to be installed into the main return of the air handler/furnace system. Ensure that you follow the proper installation instructions as outlined in the HRV/ERV Installation manual(s).

Preparation:

Here are some things to consider as you decide where to install the HEPA system with an HRV/ERV.

Location:

- Make sure there is room to open the HEPA filter access panel for filter changes/inspections.
- Keep the HEPA system in a location where you can still access the air handler/furnace filter.
- Keep the HEPA system away from possible water damage
- Vibration pads will reduce vibration for installations where the unit is placed on the floor.
- Install HEPA System on floor or suspended platform. If the unit is suspended, screws must not penetrate through the cabinet. Make sure that you have the proper chains/straps/joists and equipment to keep unit secure.

Intake (Marked as 'Air In' on unit):

- Most HRV/ERV systems will not move as much air as the HEPA system. For these systems, install an additional return from another treated air source into the HEPA system.
- If using an additional return duct, it should be installed upstream of any humidifiers. The fresh air outflow of the HRV/ERV should be "Y" connected to the additional return duct then connected to the inlet of the HEPA system.
- The additional return duct (if any) should be installed at least 6 ft. away from the outflow duct on the main return.
- Duct both the HRV/ERV and the additional return into the intake of the HEPA system.

Outflow (Marked as 'Clean Air Out' on unit):

- Outflow duct should be installed as close to the air handler/furnace inlet as possible but not directly into the return air elbow of the main return.

Ducting:

- If HEPA system is installed where inlet and outflow collars face down, metal elbows must be connected to both inlet and outflow collars.
- Each connection must be sealed with aluminum tape or




Figure 16.

Example of Return to Return Installation with an HRV/ERV

For homes with a forced air handler/furnace system and an HRV/ERV system.

NOTE: This filtration system is an **ADDITIONAL** filter, and does **NOT** replace the existing air handler/furnace system filter.

mastic, including all take offs.

- Installed duct runs should be as straight as possible (if the duct runs are too long, reduced CFM may result).
- If duct is exposed to unconditioned air, externally insulated flex duct is highly recommended.
- Externally insulated flex duct can also be used for noise reduction purposes.
- For best indoor air quality, do not use ductboard or fiberglass inside of ducts.

Electricity:

- The unit must be plugged into a grounded 120V, 60Hz outlet.

Required Materials for Installation of Unit:

Items for AWW-350

Flex or rigid duct (length as required)	8" round & 6" round
--	---------------------

Takeoffs	One 8" & One 6"
----------	-----------------

Items for AWW-675

Flex or rigid duct (length as required)	10" round & 8" round
--	----------------------

Takeoffs	One 10" & One 8"
----------	------------------

All Models

Aluminum tape or mastic as required

Misc. hanging materials - field provided

NOTE: Be sure to review 'Rules for Safe Installation and Operation' on page 1 of this document before start-up of this unit.

Dealer Installation Instructions

Independent Operation:

The HEPA systems can be used independently of any other equipment! The intake and outflow of the filtration system can be ducted into the same room to create a cleaner environment almost anywhere. The intake or outflow can also be ducted elsewhere. The intake and outflow should be installed on opposite sides of the room; however, this varies according to your specific needs.

Preparation:

Here are some things to consider as you decide where to install the HEPA system independently of other systems.

Location:

- Make sure there is room to open the HEPA filter access panel for filter changes/inspections.
- Keep the HEPA system away from possible water damage
- Vibration pads will reduce vibration for installations where the unit is placed on the floor.
- Install HEPA System on floor or suspended platform. If the unit is suspended, screws must not penetrate through the cabinet. Make sure that you have the proper chains/straps/joists and equipment to keep unit secure.

Intake (Marked as 'Air In' on unit):

- Intake ducts should be installed near the floor for optimum airflow (see figure 11). If space does not allow, then the inlet can be installed in the ceiling.
- Intake duct should be installed at least 6 ft. away from the outflow duct.
- Intake duct should be installed at opposite end of the room from the outflow duct(s) if in the same room.
- Diffusers are recommended to help distribute airflow evenly.

Outflow (Marked as 'Clean Air Out' on unit):

- Outflow(s) should be installed in the ceiling away from any other air inlet(s)
- Room diffusers are recommended to help distribute airflow evenly in the occupied space.

Ducting:

- If HEPA system is installed where inlet and outflow collars face down, metal elbows must be connected to both inlet and outflow collars.
- Each connection must be sealed with aluminum tape or mastic, including all vent connections.
- Installed duct runs should be as straight as possible (if the duct runs are too long, reduced CFM may result).
- If duct is exposed to unconditioned air, insulated flex duct is highly recommended.
- Externally insulated flex duct can also be used for noise

Example of Single Room Stand Alone System Installation

For single rooms where increased filtration is desired such as a dedicated 'smoking room'.




Figure 17.

reduction purposes.

- For best indoor air quality, do not use ductboard or fiberglass inside of ducts.

Electricity:

- The unit must be plugged into a grounded 120V, 60Hz. outlet.

Required Materials for Installation of Unit:

Items for AWW-350

Flex or rigid duct (length as required)	8" round & 6" round
Takeoffs	One 8" & One 6"
Diffusers	One 8" & One 6"

Items for AWW-675

Flex or rigid duct (length as required)	10" round & 8" round
Takeoffs	One 10" & One 8"
Diffusers	One 10" & One 8"

All Models

Aluminum tape or mastic as required
Misc. hanging materials - field provided

NOTE: Be sure to review 'Rules for Safe Installation and Operation' on page 1 of this document before start-up of this unit.


Operation

1. Make sure that the unit is plugged into a grounded outflow (120 Volt, 60 Hz).
2. For optimum performance, the HEPA system should operate when the indoor air handler/furnace blower is on.
3. Turn the unit on by pressing the on/off switch to the '1' position. The switch should light up when the unit is on.
4. To turn the unit off, press the on/off switch to the '0' position. The switch light should turn off when the unit is off.

Maintenance

Proper care and maintenance of your HEPA system will ensure years of service. The unit must be turned off during service/maintenance or when filters are being changed.

It is recommended that gloves and a filtered breathing mask be worn during filter replacement.

	! WARNING
	Electrical Shock Hazard. Can cause injury or death. Disconnect all electrical power supplies before servicing.
	Do not operate equipment without access panels in place.

! CAUTION
Risk of Sharp Edges Hazard. Equipment sharp edges can cause injuries. Avoid grasping equipment edges without protective gloves.

Filter Change Schedule

Note: Failure to properly maintain your HEPA system will decrease the efficiency and air flow.

Foam Pre-Filter: 3 to 4 months*

HEPA Filter: 2 to 5 years

Inner Carbon Filter: 6 months

Optional Carbon Canister: 12 months

* The foam pre-filters can be washed and reused

NOTE: Filter life is based on average air content. Some filters may need to be changed more often due to higher amounts of dust, humidity, or chemicals found in your ambient air. Additionally, people who are more sensitive to these airborne contaminants may desire more frequent filter changes.

Filter Changing Guidelines

Pre-Filter:

Dust and other large particles will collect on the pre-filter over time. The color of the filter will change as particulates build up on the pre-filter. Change the pre-filter when you can see the particulate build up start to clog up the pre-filter.

HEPA Filter:

As the HEPA filter captures particulates, it will darken over time. Replace the HEPA filter when it darkens to the level seen in example D.

A. New



B. Used



C. Used



D. Replace



Inner Carbon Filter:

The inner carbon filter will rarely look used. This filter captures odors and gasses, yet the filter's appearance will not change. When this filter has reached its maximum adsorbency of odors and gasses, it will no longer work. Replace this filter when it no longer seems to capture odors, or every 3 months (12 months for optional Carbon Canister), whichever occurs first.






Figure 18.

Dealer Filter Change Instructions

	⚠ WARNING
	Electrical Shock Hazard. Can cause injury or death. Disconnect all electrical power supplies before servicing. Do not operate equipment without access panels in place.

	CAUTION
	Risk of Sharp Edges Hazard. Equipment sharp edges can cause injuries. Avoid grasping equipment edges without protective gloves.

It is recommended that gloves and a filtered breathing mask be worn during filter replacement to avoid breathing particulates (dust, mold, pollen, etc.) captured on the filter that become airborne during the filter(s) changeout.

The old filters should be wrapped and sealed in plastic bags immediately upon removal from the unit to avoid distributing particles throughout the house during the process of disposal.

1. Accessing the filters

- Remove safety screw(s) from HEPA filter access panel.
- Unlatch the two retaining clips and lift off HEPA filter access panel.
- Bracing the unit so it does not move, turn the HEPA cartridge counter-clockwise and lift/pull out.

2. Pre-filter Replacement

- Pull the pre-filter up and off the unit. NOTE: The pre-filter may contain contaminants, remove it slowly to avoid releasing particles back into the air.
- Foam pre-filters can be washed several times, wash by hand in warm water. Let it dry completely before placing it back onto the HEPA cartridge.
- If replacing the filter, remove plastic shrink wrap from the new pre-filter.
- Stretch the new/washed filter around the top of the HEPA cartridge and slide it down into place

3. Inner Carbon Filter Replacement

- Look inside the HEPA cartridge to locate the two ends of the inner carbon filter.
- Pull one end of the old inner carbon filter in and bend it into a loose roll so it can be removed.
- Remove the inner carbon filter from the HEPA cartridge.

- Remove plastic shrink wrap from the new inner carbon filter.
- Unroll the inner carbon filter and roll it up in the opposite direction (this makes the filter follow a more contoured profile against the inner HEPA filter surfaces and helps keep it in place), place the rolled inner carbon filter inside the HEPA cartridge and gently unroll it until the ends 'butt' together and the filter is snug against the HEPA filter.

4. HEPA Filter Replacement

- If replacing the HEPA filter with a new filter, discard old HEPA filter and use new when replacing the HEPA filter into the unit.
- With each annual filter replacement kit, a new 'o' ring is provided. The old one is removed by pinching it between two fingers and pulling it off the collar on the blower deck.
- Discard old 'o' ring.
- Place the new 'o' ring onto the collar and slide it down to the base of the blower deck.

5. Optional Carbon Canister

- Remove old carbon canister (if installed) by pulling it out from the inside of the HEPA filter.
- If replacing an inner carbon filter with the carbon canister, remove inner carbon filter by following the steps a. to c. in section 3.
- Remove the plastic shrink wrap from the new carbon canister.
- Slide the carbon canister into the HEPA cartridge, smaller end first. The carbon canister should slide all the way in until the metal edges at the base meet the HEPA filter.
- Support the carbon canister with your fingers so it does not slide out when replacing the HEPA cartridge assembly into the unit.

6. Installing the HEPA Filter Cartridge

- With the filters changed or inspected, all 3 filters are ready to be placed back into the unit. Place the HEPA cartridge gently into the unit (if a carbon canister is being used, take care not to let it slide out as it is heavy and could damage the unit)
- When the HEPA cartridge is in place, brace the unit, press down and gently turn it clockwise to lock it into place. If too much force is used, the cartridge may be difficult to remove!
- Replace the HEPA filter access panel and latch it with the two retaining clips.
- Re-install safety screw(s) into HEPA filter access panel.
- Plug the unit back into a power outflow and turn it on.

Dealer Motor Assembly Replacement Instructions

⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard.

Can cause injury or death.

Disconnect all electrical power supplies before servicing.

Do not operate equipment without access panels in place.

Do not use this fan with any solid-state speed control device.

⚠ CAUTION

Risk of Sharp Edges Hazard.

Equipment sharp edges can cause injuries.

Avoid grasping equipment edges without protective gloves.

1. Accessing the motor assembly

- a. Turn the unit off and unplug it from any electrical source before opening the cabinet.
- b. Remove the safety screw(s) from the motor section access panel.
- c. Lift the door off the unit.

2. Removing the old motor assembly

- a. Disconnect all four motor wires from switch, ground post and capacitor.
- b. Disconnect the two white wires from the capacitor.
- c. Separate the motor from the motor mount by removing the four screws found in figure 13.
- d. Slide the motor out from under the motor mount to remove it from the unit.

3. Installing the new motor assembly

- a. Slide the new motor into the motor mount making sure that the wires go through the smaller hole offset from the center of the bracket.
- b. Secure the new motor to the motor mount with the four screws removed in step 2c.
- d. Connect the wires as follows:
 - Blue wire from motor to the on/off switch.
 - Yellow/green wire from motor to the ground post.
 - Brown wire from the motor to a capacitor post.
 - Black wire from the motor to the other capacitor post.
 - White wire from the on/off switch to the capacitor via the black wire piggyback post.
 - White wire from the power cord to the capacitor via the other white wire's piggyback post.

4. Closing the unit

- a. Replace the motor section access panel and secure it with the eight screws removed in step 1b.
- b. Plug the unit into it's electrical source and turn it on.




Figure 19.

Electrical Diagram




Figure 20.

Replacement Parts

Replacement Parts for AWW-350 (Qty.)	Canadian	U.S.	International
Complete Filter Kit (1 Pre-filter, 1 HEPA, 1 Carbon)	9100443709	9101443709	9101443709
Annual Filter Kit (1 Pre-filter, 2 Carbon)	94004061	94014061	94014061
Motor Assembly (120V)	99001200	99011200	99011200
Motor Assembly (220V)	99002800	99012800	99012800
HEPA Filter Cartridge	90004487	90014487	90014487
Pre-Filter (Foam)	92004-31	92014-31	92014-31
Carbon Filter	93004-21	93014-21	93014-21
Carbon Canister 100% Carbon (1)	95004-5	95014-5	95014-5
Carbon/Zeolite Canister 60% Carbon/40% Zeolite (1)	95004-6	95014-6	95014-6


Replacement Parts for AWW-675 (Qty.)	Canadian	U.S.	International
Complete Filter Kit (1 Pre-filter, 1 HEPA, 1 Carbon)	9100443709	9101443709	9101443709
Annual Filter Kit (1 Pre-filter, 2 Carbon)	94004061	94014061	94014061
Motor Assembly (120V)	99002400	99012400	99012400
Motor Assembly (220V)	99003000	99013000	99013000
HEPA Filter Cartridge	90004487	90014487	90014487
Pre-Filter (Foam)	92004-31	92014-31	92014-31
Carbon Filter	93004-21	93014-21	92014-21
Carbon Canister - 100% Carbon (1)	95004-5	95014-5	95014-5
Carbon/Zeolite Canister - 60% Carbon/40% Zeolite (1)	95004-6	95014-6	95014-6

Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact Amaircare® at **1-800-268-7732**.

Contact your local Amaircare® dealer to order replacement parts.

Pièces de rechange			
Pièces de rechange pour AWW-350 (Quantité)			
Canada	États-Unis	International	
9100443709	9101443709	9101443709	Trousse complète de filtres (1 Pré-filtre, 1 HEPA, 1 Charbon)
94004061	94014061	94014061	Trousse annuelle de filtres (1 Pré-filtre, 2 Charbon)
99001200	99011200	99011200	Assemblée moteur (120V)
99002800	99012800	99012800	Assemblée moteur (220V)
90004487	90014487	90014487	Cartouche de filtre HEPA
92004-31	92014-31	92014-31	Pré filtre (mousse en polystyrène)
93004-21	93014-21	93014-21	Filtre de charbon
95004-5	95014-5	95014-5	Douille de charbon - 100% charbon (1)
95004-6	95014-6	95014-6	Douille de charbon/zéolite - 60% charbon/40% zéolite (1)
Pièces de rechange pour AWW-675 (Quantité)			
Canada	États-Unis	Inter-	
9100443709	9101443709	9101443709	Trousse complète de filtres (1 Pré-filtre, 1 HEPA, 1 Charbon)
94004061	94014061	94014061	Trousse annuelle de filtres (1 Pré-filtre, 2 Charbon)
99002400	99012400	99012400	Assemblée moteur (120V)
99003000	99013000	99013000	Assemblée moteur (220V)
90004487	90014487	90014487	Cartouche de filtre HEPA
92004-31	92014-31	92014-31	Pré filtre (mousse en polystyrène)
93004-21	93014-21	93014-21	Filtre de charbon
95004-5	95014-5	95014-5	Douille de charbon - 100% charbon (1)
95004-6	95014-6	95014-6	Douille de charbon/zéolite - 60% charbon/40% zéolite (1)

Instructions au détaillant : Remplacement de l'assemblage du moteur

	<p>Risque de choc électrique.</p> <p>Peut causer des blessures ou la mort.</p> <p>Débrancher toute alimentation électrique avant l'entretien ou la réparation.</p> <p>Ne pas utiliser l'équipement si les panneaux de service ne sont pas en place.</p> <p>Ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de la vitesse à semi-conducteur.</p>
<p>CAUTION</p>	<p>Risque de bords coupants.</p> <p>Les bords coupants de l'équipement peuvent causer des blessures.</p> <p>Éviter d'empoigner les bords de l'équipement sans gants protecteurs.</p>

3. **Instructions de l'assemblage du moteur neuf**
 - a) Glisser le nouveau moteur dans le support de petits trous au centre du tasseur.
 - b) Sécuriser le nouveau moteur à la monture de moteur utilisant les 4 vis enlevées à l'étape 2c.
 - fil bleu du moteur à l'interrupteur « on/off »
 - fil jaune/vert du moteur au poteau relié à la terre
 - fil brun du moteur au poteau du condensateur
 - fil noir du moteur à l'autre poteau du condensateur
 - fil blanc de l'interrupteur « on/off » au condensateur via le fil noir du poteau de ferroutage.
 - fil blanc du cordon d'alimentation au condensateur via l'autre fil blanc du poteau de ferroutage.
4. **Refermer l'appareil**
 - a) Replacer le panneau d'accès du moteur et sécuriser à l'aide des 8 vis enlevées de l'étape 1b.
 - b) Brancher l'appareil dans la source électrique et démarrer.

1. **Accès à l'assemblage du moteur**
 - a) Éteindre l'appareil et débrancher de toute source de courant électrique avant d'ouvrir le cabinet.
 - b) Enlever les vis de sécurité du panneau d'accès de la section du moteur.
 - c) Soulever la porte par les trous et soulever pour retirer de l'appareil.

2. **Enlever l'assemblage de moteur usagé**
 - a) Débrancher les 4 fils de moteur de : l'interrupteur, poteau relié à la terre et le condensateur.
 - b) Déconnecter les 2 fils blancs du condensateur.
 - c) Enlever les 4 vis (voir figure 13) pour séparer le moteur du support de moteur.
 - d) Glisser le moteur d'en-dessous la monture du moteur afin de l'enlever de l'appareil.




Figure 19.

Diagramme électrique




Figure 20.

Instructions au détaillant pour changements des filtres

touchent et qu'il soit bien serré contre le filtre HEPA.

4. Changement du filtre HEPA


- Pour remplacer le filtre HEPA, simplement enlever et jeter le filtre usagé et installer le nouveau filtre HEPA dans l'appareil.
- Chaque trousses de changement de filtres annuelle contient un nouveau joint torique ('O' ring). Pour enlever celui usage, pincer des doigts et tirer du col de ventilateur.
- Jeter le joint torique usagé.
- Placer le nouveau joint torique sur le col et le glisser jusqu'à la base du ventilateur.

5. Douille de charbon optionnelle

- Enlever la douille de charbon optionnelle (si installée) en tirant de l'intérieur du filtre HEPA.
- Si vous remplacez un filtre de charbon intérieur par une douille de charbon optionnelle, enlever le filtre intérieur en suivant les directives a-c à la section 3.
- Enlever la pellicule plastique entourant la douille neuve.
- Glisser la douille de charbon optionnelle dans la cartouche HEPA, le plus petit bout en premier. La douille de charbon devrait glisser en place jusqu'à ce que bouts de métal situé à la base rencontre celui du filtre HEPA.
- Supporter la douille de charbon avec les doigts pour l'empêcher de surmonter lors du remplacement de l'assemblée de la cartouche HEPA dans l'appareil.

6. Installation de la cartouche de filtre HEPA

- Suite à l'inspection ou au changement des filtres, ceux-ci seront prêt à être remis dans l'appareil. Placer la cartouche HEPA doucement dans l'appareil (si une douille de charbon est utilisée, faites attention de ne pas la laisser surmonter car son poids pourrait endommager l'appareil.)
- Lorsque la cartouche HEPA est en place, soutenir l'appareil et pousser en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le sécuriser en place. Attention, si vous utilisez trop de pression, la cartouche sera difficile à enlever!
- Remplacer le panneau d'accès et attacher les crochets de verrouillage.
- Réinstaller les vis de sécurité du panneau d'accès du filtre HEPA.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant relié à la terre et démarrer.

<p>AVERTISSEMENT</p>	
<p>Risque de choc électrique. Ne pas brancher l'appareil avant d'avoir terminé l'installation.</p>	

<p>CAUTION</p>	<p>Risque de bords coupants.</p>
<p>Les bords coupants de l'équipement peuvent causer des blessures. Éviter d'empigner les bords de l'équipement sans gants protecteurs.</p>	

1) Accès aux filtres

- Enlever les vis de sécurité du panneau d'accès au filtre HEPA.
- Soulever les 3 loquets et soulever le panneau d'accès de filtre HEPA.
- Soutenir l'appareil afin qu'il soit stable et tourner la cartouche HEPA à sens inverse et tirer/soulever.

2. Remplacement du préfiltre

- Soulever le préfiltre en-dehors de l'appareil. Notez bien : le pré-filtre peut contenir des contaminants, donc prenez soin de le soulever lentement afin de ne pas relâcher les particules dans l'air ambiante.
- Les pré filtres en mousse polyéthylène peuvent être nettoyés plusieurs fois avec de l'eau tiède. Laisser sécher complètement avant de ré-introduire dans la cartouche HEPA.
- Si vous remplacez le filtre, enlever premièrement la pellicule de plastique autour du nouveau filtre.
- Étirez le nouveau filtre (ou celui que vous avez nettoyé) autour de la cartouche HEPA et le glisser lentement en place.

3. Remplacement du filtre intérieur de charbon

- Regardez au centre de la cartouche HEPA pour localiser les 2 bouts du filtre du filtre de charbon.
- Pousser un bout du filtre de charbon usagé par en-dedans et plier en un rouleau souple pour permettre son dégageant.
- Enlever le filtre de charbon intérieur de la cartouche HEPA.
- Enlever la pellicule de plastique du nouveau filtre.
- dérouler le filtre de charbon intérieur et le rouler dans le sens inverse (ceci permettra au filtre de se contourner facilement contre la surface du filtre HEPA et de le garder en place). Placer le filtre de charbon roulé au centre de la cartouche HEPA et dérouler doucement jusqu'à ce que les bouts se

Opération

1. Assurez-vous que l'appareil est branché dans un courant électrique relié à la terre (120 Volt, 60Hz).
2. Pour une performance optimale, le système HEPA doit être opéré seulement lorsque le contrôle de climatisation intérieur/ventilateur de fournaises est en marche.
3. Pour démarrer l'appareil, appuyer sur l'interrupteur « on/off » à la position « 1 ». La lumière s'allumera lorsque l'appareil sera en marche.
4. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur l'interrupteur « on/off » à la position '0'. La lumière s'éteindra lorsque l'appareil cessera de fonctionner.

Entretien

Un usage approprié et un entretien attentionné régulier de votre système HEPA vous assurera un bon fonctionnement pendant plusieurs années. L'appareil doit être éteint pendant l'entretien et/ou lors des changements de filtre.

Il est recommandé de porter des gants et un masque à air filtré pendant le remplacement des filtres afin d'éviter que les particules (poussière, moisissure, pollen, etc....) capturées par le filtre retournent en suspension dans l'air.

Risque de choc électrique.
Peut causer un choc électrique ou endommager l'équipement.
Ne pas brancher l'appareil avant d'avoir terminé l'installation.



CAUTION

Risque de bords coupants.
Les bords coupants de l'équipement peuvent causer des blessures.
Éviter d'empoigner les bords de l'équipement sans gants protecteurs.

Horaire des changements de filtre:

À noter : un manque de soin de votre système HEPA réduira son efficacité et le flot d'air.

Pré-filtre : 3 à 4 mois*


Filtre HEPA : 2 à 5 ans

Filtre intérieur de charbon : 6 mois

Douille optionnelle de charbon : 12 mois

* Les pré-filtres en mousse de polystyrène peuvent être lavés et réutilisés.

À noter : La durée de vie des filtres dépendra du contenu d'air moyen. Certains filtres devront être changés plus fréquemment si le niveau de poussière, d'humidité, ou chimique dans l'air ambiant est plus élevé. De plus, les gens qui sont plus sensibles aux particules souffriront sûrement un changement de filtre plus fréquent.



Filtre de charbon interne:

Le filtre de charbon intérieur aura rarement l'apparence d'être usé. Ce filtre capture les odeurs et substances gazeuses, mais contrairement aux filtres médias et HEPA, l'apparence de celui-ci ne changera pas. Lorsque le filtre de charbon atteint sa capacité d'absorption maximale, celui-ci cessera simplement de fonctionner. Remplacez-le lorsque vous apercevrez qu'il ne capture plus les odeurs, ou bien à tous les 3 mois (12 mois pour douille optionnelle de charbon), ou le premier des deux prévalant.



Guide de changement de filtre:

Pré filtre : Avec le temps, la poussière et autres particules aériennes s'accumuleront sur le pré filtre, ce qui changera sa couleur. Veuillez changer le filtre lorsque vous apercevrez que ces particules encrassent ou congestionnent le pré filtre.

Filtre HEPA :

Le filtre HEPA capture les particules, ce qui changera sa couleur avec le temps. Changez le filtre HEPA lorsqu'il sera souillé comme démontré ci-dessous;

Opération indépendante : Le système HEPA peut être utilisé de façon indépendante de tout autre équipement. Le système de filtration (entrée d'air et échappement d'air) peut être conduit dans la même pièce afin de créer un environnement plus pur presque n'importe où. Les conduits d'entrée d'air et les conduits d'échappement d'air peuvent également être conduits ailleurs. Ceux-ci doivent être installés à l'opposé l'un de l'autre; cependant, ceci variera de vos besoins spécifiques.

Préparation : Voici quelques points à considérer avant de déterminer l'emplacement de votre système HEPA de façon indépendante de tout autre système.

- Location :**
- Assurez-vous qu'il y aura suffisamment d'espace pour ouvrir le panneau d'accès de filtre pour les changements et inspections.
 - Gardez le système HEPA à l'abri d'un danger de dégât d'eau potentiel.
 - Des amortisseurs de vibrations réduiront les vibrations si vous choisissez l'installation du système au sol
 - Installez le système HEPA au sol ou sur une plateforme suspendue. Si l'unité est suspendue, les vis ne doivent pas percer à travers le cabinet. Assurez-vous d'avoir les chaînes, sangles, solives et l'équipement nécessaire afin de garder l'appareil solide.

- Prise d'air (indiqué par « Air in » sur l'appareil) :**
- Les gaines de prise d'air doivent être installées près du sol pour un écoulement d'air optimal (voir figure 11). Si l'espace est insuffisant, vous pouvez les installer au plafond.
 - Les gaines de prise d'air doivent être installées au moins 6 pieds de la gaine d'échoulement d'air.
 - Si vous installez les gaines de prise d'air et d'échoulement d'air dans la même pièce, vous devrez ainsi les installer à l'opposé l'un de l'autre.
 - Un diffuseur à chambre est recommandé afin de distribuer l'air uniformément dans l'espace occupé.

- Écoulement d'air (indiqué par «Clean Air Out» sur l'appareil) :**
- La gaine d'échoulement d'air devrait être installée au plafond, loin de tout autre entrée d'air.
 - Un diffuseur à chambre est recommandé afin de distribuer l'air uniformément dans l'espace occupé.
- Conduits**
- Si le système HEPA est installé où les cols de conduits d'arrivée et d'échoulement font face par en bas, des coudes de métal doivent être connectés aux 2 conduits.
 - Chaque connexion doit être scellée avec du ruban en aluminium ou mastic, incluant les prises.
 - Les tuyaux de conduction doivent être installés le plus droit possible. Si les conduits sont trop longs, des niveaux réduits de CFM (p3/min) pourraient en résulter).




Figure 17.

L'air devrait être retiré de la location B s'il y a suffisamment d'espace, sinon, utiliser la location A.

- Si les tuyaux de conduction sont exposés à l'air inconditionné, un conduit isolé flexible est hautement recommandé.
 - Les tuyaux de conduction isolés sont aussi recommandés pour réduire les bruits.
 - Pour une qualité d'air supérieure, ne pas utiliser de fibres de verre ou de panneau d'isolation de conduite en fibres de verre à l'intérieur des conduits.
- Électricité**
- L'appareil doit être branché dans une prise de courant reliée à la terre de 120V, 60Hz.

Matériaux requis pour l'installation de l'appareil :

Items pour AWW - 350	
Tuyau de conduit flexible ou rigide.....8" et 6" de diamètre (dépendant de la longueur requise)	Prises..... (1) x 8" et (1) x 6"
Diffuseurs.....(1) x 8" et (1) x 6"	Diffuseurs.....(1) x 10" + (1) x 8"
Items pour AWW - 675	
Tuyaux de conduit flexibles ou rigide.....10" & 8" diamètre (dépendant de la longueur requise)	Prises.....(1) x 10" + (1) x 8"
Diffuseurs.....(1) x 10" + (1) x 8"	Diffuseurs.....(1) x 10" + (1) x 8"
Tous les modèles	
Ruban en aluminium	Matériaux divers de suspensions


Notez bien : Veuillez lire attentivement les « Guide pour l'installation et l'opération sécuritaire » en page 1 de ce manuel avant la mise en marche de l'appareil.

Instructions d'installation au détaillant - contrôle de climatisation / fournaise à air forcé avec HRV/ERV

Cet appareil fournit une filtration de tout air extérieur qui est rapporté dans la maison par le HRV(Heat Recovery Ventilator) / ERV (Energy Recovery Ventilator), ainsi réduisant l'introduction de poussière, de pollen et de moisissure à l'intérieur. Pour les systèmes ayant déjà un HRV/ERV en place, nous conseillons que la gaine d'écoulement d'air frais soit fait au système HEPA. Si le taux de HRV/ERV (p3/min) est inférieur de celui du système HEPA, un retour additionnel devra être installé au système HEPA. (Voir figure 8.). Le conduit d'écoulement du système HEPA devra donc être installé dans le conduit principal du contrôle de climatisation/fournaise. Assurez-vous de suivre les directives soulignées dans le manuel d'installation de HRV/ERV.

Installation HRV/ERV

Pour les maisons équipées d'un contrôle de climatisation / fournaise et un HRV/ERV.



Préparation: Voici quelques points à considérer avant de déterminer l'emplacement de votre système HEPA avec HRV/ERV.

Location :

- Assurez-vous que le dégagement est suffisant pour ouvrir le panneau d'accès de filtre
- Gardez le système HEPA dans un endroit ayant accès au contrôle de climatisation / filtre de fournaise.
- Gardez le système HEPA à l'abri d'un danger de dégât d'eau potentiel.
- Des amortisseurs de vibrations réduiront les vibrations si vous choisissez l'installation du système au sol.

Installation :

- Installez le système HEPA au sol ou sur une plateforme suspendue. Si l'appareil est suspendu, les vis ne doivent pas percer à travers le boîtier. Assurez-vous d'avoir les chaînes, courroies, solives et l'équipement nécessaire afin de garder l'appareil solide.

Prise d'air (indiqué par « Air in » sur l'appareil) :

- La plupart des systèmes HRV/ERV ne produiront pas de mouvement d'air semblable comme celui du système HEPA. Pour ces systèmes, installez un retour additionnel d'une autre source d'air traitée dans celui du système HEPA.
- Si vous utilisez une gaine de retour additionnelle, celle-ci doit être installée en amont de tout humidificateur. Le conduit d'écoulement d'air frais du HRV/ERV doit être connecté en « Y » à la gaine de retour additionnel et ensuite connecté à l'entrée du système HEPA.
- La gaine de retour additionnelle (si installée) doit être installée au moins 6 pieds de la gaine d'écoulement d'air du retour principal.
- Connecter les gaines de HRV/ERV et du retour additionnel dans la prise d'air du système HEPA.

Écoulement d'air (indiqué par « Clean Air Out » sur l'appareil) :

- Le conduit d'écoulement d'air devrait être installé le plus près possible du contrôle de climatisation / entrée de fournaise mais pas directement dans le coude du conduit de retour d'air du retour principal.
- Si le système HEPA est installé où les cols de conduits d'arrivée et d'écoulement font face par en bas, des coudes de métal doivent être connectés aux 2 cols.
- Chaque connexion doit être scellée avec du ruban en aluminium ou mastic, incluant les prises.

Conduits

- L'unité doit être branchée dans une prise de courant reliée à la terre de 120V, 60Hz.

Électricité

- Les tuyaux de conduction doivent être installés le plus droit possible. Si les conduits sont trop longs, des niveaux réduits de CFM (p3/min) pourrait en résulter.
- Si les tuyaux de conduction sont exposés à l'air inconditionné, un conduit isolé flexible est hautement recommandé.
- Les tuyaux de conduction isolés sont aussi recommandés pour réduire les bruits.
- Pour une qualité d'air supérieur, ne pas utiliser de fibres de verre ou de panneau d'isolation de conduite en fibres de verre à l'intérieur des conduits.

Matériaux requis pour l'installation de l'appareil :

- AWW-350**
Tuyaux de conduit flexible ou rigide.....8" et 6" de diamètre (dépendant de la longueur requise)
Prises(1) x 8" et (1) x 6"
- AWW-675**
Tuyaux de conduit flexible ou rigide.....10" & 8" diamètre (dépendant de la longueur requise)
Prises(1) x 10" et (1) x 8"

Tous les modèles

- Ruban en aluminium
Matériaux divers de suspensions



A noter: Veuillez lire attentivement les « Guide pour l'installation et l'opération sécuritaire » en page 1 de ce manuel avant la mise en marche de l'appareil.

Appareil de traitement de l'air / système de chauffage :

Le système HEPA doit être installé comme un système de conduit de dérivation ayant une gaine de retour d'air acheminé dans le système HEPA. L'air propre est ensuite retourné dans l'air que vous respirez afin d'être réchauffé ou refroidi.

Retour typique de l'application de retour

Pour les maisons munies d'un système d'air forcé vertical. (Image ci-dessous de l'appareil de traitement de l'air / fournaise dans une cave typique.)



Retour typique de l'application de retour
 Pour les maisons munies avec système d'air forcé horizontal. (Démonstration dans un grenier typique. Voir figure 7.)

Préparation:
 Voici quelques points à considérer avant de déterminer l'emplacement de votre système HEPA.

Location :

- Assurez-vous qu'il y aura suffisamment d'espace pour ouvrir le panneau d'accès de filtre pour les changements et inspections.
- Gardez le système HEPA dans un endroit ayant accès au contrôle de climatisation / filtre de fournaise.
- Gardez le système HEPA à l'abri d'un danger de dégat d'eau potentiel.
- Des amortisseurs de vibrations sont recommandés si vous choisissez d'installer le système au sol.
- Installez le système HEPA au sol ou sur une plateforme suspendue. Si l'appareil est suspendu, les vis ne doivent pas percer à travers le cabinet. Assurez-vous d'avoir les chaînes, courroies, solives et l'équipement nécessaire afin de garder l'appareil solide.

Prise d'air (indiqué par « Air in » sur l'appareil) :

- Les conduits de prise d'air doivent être installés en amont de tout humidificateur et sur le retour principal.
- Les conduits de prise d'air doivent être installés au moins 6 pieds du conduit d'écoulement sur le retour principal.

Écoulement d'air (indiqué par « Clean Air Out » sur l'appareil) :

- Le conduit d'écoulement d'air doit être installé le plus près possible du contrôle de climatisation / conduit de fournaise et non directement dans le coude du conduit de retour d'air du retour principal.
- Si l'appareil est installé de façon indépendante de tout autre système, les diffuseurs à chambre sont recommandés afin d'aider la distribution d'air de façon uniforme dans l'espace occupé.

À noter : Veuillez lire attentivement le « Guide pour l'installation et l'opération sécuritaire » en page 1 de ce manuel avant la mise en marche de l'appareil.

Matériaux requis pour l'installation de l'appareil :

AWW-350	AWW-675
Tuyaux de conduit flexible ou rigide..... 8" et 6" de diamètre (dépendant de la longueur requise)	Tuyaux de conduit flexible ou rigide..... 10" & 8" diamètre (dépendant de la longueur requise)
Prises (take offs) (1) x 8" et (1) x 6"	Prises (take offs) (1) x 10" et (1) x 8"
Ruban en aluminium	Ruban en aluminium
Matériaux divers de suspensions	Matériaux divers de suspensions

- L'appareil doit être branché dans une prise de courant relié à la terre de 120V, 60HZ.

Électricité

- Si le système HEPA est installé où les coins de conduits d'arrivée et d'écoulement font face par en bas, des coudes en métal doivent être connectés aux 2 conduits.
- Chaque connexion doit être scellée avec du ruban en aluminium ou mastic, incluant les prises (take offs).
- Les conduits doivent être installés le plus droit possible (si les conduits sont trop longs, des niveaux réduits de CFM (p3/min) pourrait en résulter)
- Si les tuyaux de conduction sont exposés à l'air inconditionné, un conduit isolé externe flexible est hautement recommandé.
- Les tuyaux de conduction isolés sont aussi recommandés pour réduire les bruits.
- Pour une qualité d'air supérieure, ne pas utiliser de fibres de verre à l'intérieur des conduits ou de panneau d'isolation de conduite en fibres de verre.

Dimensions physiques de l'appareil




figure 11.

No. du Modèle.	A	B	C	D	E	F	G
Modèle AWW-350	14.5 (368)	27.25 (692)	7.875 (200)	5.875 (149)	8.5 (216)	3 (76)	2 (51)
Modèle AWW-675	14.5 (368)	27.25 (692)	9.875 (251)	7.875 (200)	6.5 (165)	2 (51)	1 (32)

Dimensions en pouces (mm)

Pièces de l'appareil




figure 1.

Partie intérieure de l'appareil (section de filtre)




figure 2.

Identification des pièces de filtres

Pièces du filtre HEPA




figure 7.

Douille optionnelle en charbon




figure 8.

Information générale

Filtres média
Les filtres médias éliminent les particules en suspension dans l'air. Ils contiennent de minuscules trous pour y laisser passer l'air tout en rejetant les particules. Les types de filtres varient de l'utilité recherchée. Le filtre le plus renommé et efficace est le filtre média HEPA. Le filtre HEPA est efficace à 99,97% pour capturer les particules de 0,3 micron ou supérieur.

Filtres de charbon
Le filtre de charbon est utilisé pour capturer les odeurs et les chimiques (V.O.C.'s). Ceux-ci ne peuvent être capturés par le type de filtre média. Le filtre de charbon active collecte les chimiques et les odeurs dans un processus appelé adsorption. Si l'air traverse le filtre de charbon avant que les particules ne soient retirées, la surface du filtre de charbon deviendra rapidement couverte de particules, causant le filtre à devenir inefficace à capturer les odeurs et le chimiques. Par ailleurs, si les particules sont retirées d'abord, la surface entière du filtre de charbon sera virtuellement utilisée à les capturer, ce qui augmentera l'efficacité et la durée de vie du filtre de charbon.

Filtres séparés : HEPA et charbon
Les filtres HEPA et ceux de charbons ont des durées de vie différentes. Il est important pour un système de filtration de garder ces composants indépendants l'un de l'autre.

Product application guidelines

Grandeur de maison vs. changements d'air par heure

**Grandeur de maison									
Modèle	1,000 piz	1,200 piz	1,500 piz	1,800 piz	2,000 piz	2,500 piz	3,000 piz	3,500 piz	8,000 piz
Modèle AWW-350	2.4	2.0	1.6	1.4	1.2	1.0	.8	.7	
Modèle AWW-675	2.25	1.88	1.5	1.25	1.13	.9	.75	.64	

** ce tableau est basé sur une maison avec des plafonds de 8 pieds

Note :

L'expérience industrielle indique qu'un (1) changement d'air par heure donne un résultat adéquat de nettoyage d'air. Les résultats actuels vont dépendre de multiples facteurs, tel que le taux de particules extérieures, le taux d'infiltration d'air, les activités intérieures etc. Généralement, le plus grand nombre de changements d'air effectué par heure, le plus efficace que le système HEPA sera. Les gens qui ont des sensibilités désireront probablement un plus grand nombre de changements d'air afin d'obtenir un air plus pur.

À noter : Ce système de filtration est un filtre ADDITIONNEL et ne remplace PAS le système de filtration d'air existant.

Veillez communiquer avec votre détaillant local Amaiicare® Home Central au sujet du remplacement du filtre média, de votre garantie ou si vous avez des questions et/ou inquiétudes concernant la performance de votre système HEPA.

L'efficacité d'enlèvement des particules aériennes améliorera avec l'usage. Cependant, le courant d'air qui traverse le filtre HEPA diminuera dû à la poussière accumulée sur le filtre, ce qui empêchera l'air de circuler avec aisance comme lorsqu'il était à l'état neuf. Si vous remarquez que le flot d'air est visiblement réduit, veuillez faire l'inspection du pré-filtre et du filtre HEPA afin de déterminer s'ils devraient y être remplacés. Le remplacement (ou nettoyage si en mousse) du pré-filtre à tous les trois (3) mois aidera à accroître la durée de vie du filtre HEPA.

La douille de charbon activée (optionnelle) détient une limite d'absorption du montant d'odeur ou autre composé volatile gazeux (v.o.c.'s). Plus la concentration est élevée, plus la durée de vie sera réduite. Un taux élevé d'humidité peut également diminuer la durée de vie de la douille de charbon. Dans des conditions normales d'usage, la durée de vie de celle-ci est de 12 mois.

Si votre demeure contient une concentration élevée de particules, la durée des filtres média et HEPA sera diminuée. Sous des conditions normales, la durée de vie d'un filtre HEPA se situe entre 2 et 5 ans.

Félicitations pour votre achat d'un système de filtration de technologie avancée HEPA. Si vous prenez bien soin de votre appareil et si vous l'entretenez correctement, votre système de filtration vous apportera de nombreuses années de service fiable.

Introduction

L'efficacité du filtre HEPA est à 99.97% @ 0.3 particules micron Variation de la température ambiante : - 40°F to 130°F

AWW-675	AWW-350	AWW-675
675 p3/min	350 p3/min	675 p3/min
33 lbs.	30 lbs.	33 lbs.
120 VAC	120 VAC	120 VAC
225 Watts	125 Watts	225 Watts
1.8 ampères	1.0 ampères	1.8 ampères
10"	8" - diamètre	10"
8"	6" - diamètre	8"
Col d'entrée d'air (max)	Col d'écoulement d'air (max)	Col d'écoulement d'air (max)
Consommation d'énergie électrique	Consommation d'énergie du moteur – Total	Consommation d'énergie électrique
Réserve de voltage	Poids (max – sans emballage)	Réserve de voltage
Écol. d'air norm. @ 120 VAC @ 0.0" E.S.P.		Écol. d'air norm. @ 120 VAC @ 0.0" E.S.P.
		Variation de température – air de retour (°F)
		30 to 95
		30 to 95

Fiche technique

Directives d'installation et d'exploitation	1
sécurité	1
Liste d'expédition et d'emballage	1
Fiche technique	2
Introduction	2
Information générale	3
Directives de l'application du produit	3
Identification des pièces	4
Dimensions physiques de l'appareil	5
Instructions d'installation au détaillant	6-8
Opération	9
Entretien	9
Horaires de changement de filtre	9
Directives de changement de filtre	9
Instructions au détaillant : changement de filtre	10
Instructions au détaillant :	
L'assemblage du moteur de remplacement	11
Diagramme électrique	11
Pièces de rechange	12

Table des matières

Guide pour l'installation et l'opération sécuritaire
Lire et conservez ces instructions!

Prière de lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'installer l'appareil, de le mettre en marche ou d'en faire l'entretien. Vous obtiendrez de meilleurs résultats du fonctionnement de votre système HEPA (appelés aussi filtres à particules à haute efficacité) dont vous avez sélectionné. De plus, ceci vous aidera à éliminer les coûts de service et de réparation.

1. Lire attentivement ces instructions. Le simple fait de les ignorer pourrait causer un mauvais fonctionnement du système de filtration d'air ou des résultats insatisfaisants et du même annuler votre garantie.

2. Il est important de maintenir l'appareil en bon état pour assurer une opération efficace.

3. Pour des raisons de sécurité et pour assurer une performance optimale de votre système de filtration d'air HEPA, toute installation ou réparation doit être effectuée par un technicien ou une technicienne en chauffage, ventilation et air climatisé ayant reçu l'information pertinente de la qualité d'air de votre maison.

4. Une distribution élevée de particules en suspension peut se produire pendant le démarrage initial et suite à l'installation et au changement des filtres. Les individus hautement sensibles devraient s'éloigner des lieux et allouer 24 heures d'opération continue avant de rentrer dans les lieux.

Risque de dommage à la propriété, de blessure ou de mort.
AVERTISSEMENT

Installation, ajustement, altérations, service et entretien devrait être fait par un technicien qualifié.

Risque d'empoisonnement au monoxyde de carbone.

Peut causer des blessures ou la mort.

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser l'équipement si le panneau de service n'est pas en place. Utiliser cet équipement sans tous les panneaux de service peut entraîner des émissions de gaz provenant du système de chauffage dans les espaces occupés.

Liste d'expédition et d'emballage

Boîtier 1 de 1 contient :

- 1 - Système HEPA
- 1 - Trousses complète de filtres (emballée à l'intérieur de l'appareil)
- 1 - Guide d'installation (ce manuel)
- 1 - Carte d'enregistrement

Modèles de système HEPA disponibles

Modèle AirWash Whisper-350 (AWW-350)
 est conçu pour filtrer l'air à un taux de 350 p³/min (pieds cubes à la minute).

Modèle AirWash Whisper-675 (AWW-675)
 est conçu pour filtrer l'air à un taux de 675 p³/min. (pieds cubes à la minute).

Risque de choc électrique.

Peut causer un choc électrique ou endommager l'équipement.

Ne pas brancher l'appareil avant d'avoir terminé l'installation.

AVERTISSEMENT
